

Требования к фотоотчету установленной СКС

для постановки на системную гарантию.

1. Требования к формату данных и качеству изображений.

- 1.1. Фотографии предоставляются в формате растровых изображений JPEG.
- 1.2. Разрешение изображений не менее 3Мп. Минимальное разрешение по наименьшей стороне – 1500 пикселей.
- 1.3. Изображения должны быть сохранены с максимальными параметрами качества. Высокая степень сжатия не допустима.
- 1.4. Изображения не должно быть смазанным, объект съемки должен находиться в фокусе.
- 1.5. “Пересветы” и “недосветы” объекта съемки не допустимы.

2. Требования к содержанию фоточета.

2.1. В состав фоточета должны входить следующие материалы:

- фотографии каждого кроссового узла (в том числе точек консолидации)/шкафа с фасадной и тыльной стороны. На фотографиях фиксируется расположение коммутационного оборудования в шкафу, разделка кабелей на коммутационное оборудование, крепление кабелей в шкафу, маркировка узлов на общем фоне.

- фотографии каждого типа рабочего места, организуемого на объекте. На фотографиях фиксируется способ организации каждого типа рабочего места (к примеру: в стену, на стену, в короб и т.п.) и маркировка. По 2-3 фотографии на каждый тип рабочего места.

- фотографии способов прокладки кабельных линий. На фотографиях фиксирует способ прокладки кабеля, тип кабеленесущий конструкции и способ фиксации кабеля. При наличии крышек на кабеленесущих конструкциях, перед фотосъемкой крышки необходимо открыть.

2.2. Фотографии должны выполняться исходя из соображения предоставления полной информации. К примеру фотография маркировки крупным планом без захвата в кадр маркируемого изделия не является информативным изображением.

2.3. В случае невозможности передачи фотоотчета посредством общедоступных служб передачи данных (почта, файлообменные сети и т.п.), рекомендуется запросить доступ к файлообменной сети ИТК через почту warranty@itk-group.ru